

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь ул. Екатерининская, 53а т.210-44-23 ф.212-42-52 E-mail: gu@ugps.perm.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

16 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Верещагинскому
и Очерскому городским округам

(наименование органа государственного надзора)

617120 Пермский край г. Верещагино, ул. Советская, 50, тел. 37039,

E-mail: ond16@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Верещагино, ул. Советская, 50

(место составления акта)

«19» марта 2020 г.

(дата составления акта)

Предписание № 55 / 1 / 1.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Верещагинский образовательный комплекс" во исполнение распоряжения (приказа) начальника 16 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Попова А.И. от «12» февраля 2020 г. №55, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1991 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период

« 05 » марта 20 20 г. с 13 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч.

« 19 » марта 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

проведена плановая проверка старшим дознавателем 16 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Дряхловым Михаилом Вадимовичем, здания и помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Верещагинский образовательный комплекс", адрес фактического осуществления деятельности: Пермский край, Верещагинский городской округ, п. Субботники, ул. Советская, 22, совместно с Яковлевой Ириной Николаевной, руководителем структурного подразделения Детский сал №1 МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении, где размещены приемно-контрольные приборы и приборы управления автоматической пожарной сигнализации и системы	п. 13.14.12 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной	01.07.2020	

	оповещения и управления эвакуацией, отсутствует аварийное освещение.	сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"		
2.	В помещении кабинета заведующей расстояние от дымового пожарного извещателя до электрического светильника менее 0,5 метра.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.07.2020	
3.	В помещении буфетной расстояние от дымового пожарного извещателя до электрического светильника менее 0,5 метра.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.07.2020	
4.	В помещении группы расстояние от дымового пожарного извещателя до электрического светильника менее 0,5 метра.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.07.2020	
5.	В помещениях медицинского блока расстояние от дымового пожарного извещателя до электрического светильника менее 0,5 метра.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.07.2020	
6.	На двери складского помещения отсутствуют обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля	01.07.2020	

	Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;		
7.	На фасаде здания отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель 16 ОНПР по Верещагинскому и Очерскому городским округам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Дряхлов М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » _____ марта _____ 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

« 19 » _____ марта _____ 2020 г.



Директор МБОУ «ВОК» Артемова О.В.
(должность, фамилия, инициалы)