

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь ул. Екатерининская, 53а т.210-44-23 ф.212-42-52 E-mail: gu@ugps.perm.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

16 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Верещагинскому  
и Очерскому городским округам  
(наименование органа государственного надзора)

617120 Пермский край г. Верещагино, ул. Советская, 50, тел. 37039,  
E-mail: ond16@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Верещагино, ул. Советская, 50  
(место составления акта)

«19» марта 2020 г.  
(дата составления акта)

Предписание № 30 / 1 / 1 .

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Верещагинский образовательный комплекс" во исполнение распоряжения (приказа) начальника 16 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Попова А.И. от «12» февраля 2020 г. №30, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1991 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период

“ 21 ” февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 19 ” марта 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

проведена плановая проверка старшим дознавателем 16 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Дряхловым Михаилом Вадимовичем, здания и помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Верещагинский образовательный комплекс", адрес фактического осуществления деятельности: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Бородули, ул. Тетеновых, 10, совместно с Кадочниковой Ниной Владимировной, руководителем структурного подразделения Кукетская школа МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №  | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                          | 5                                                              |
| 1. | В помещении, где размещены                                                                         | п. 61 Правил противопожарного                                                                                                                                                               | 01.07.2020                                                 |                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|    | приемно-контрольные приборы и приборы управления автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, отсутствует аварийное освещение.                              | режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.14.12 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"                               |            |  |
| 2. | Наружная электропроводка системы пожарной сигнализации от здания пищеблока до здания детского сада проложена не в земле или в канализации.                                                        | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.15.18 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" | 01.07.2020 |  |
| 3. | В здании пищеблока при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов системы пожарной автоматики до одиночных осветительных проводов менее 0,25 м (фактически совместная прокладка).     | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.15.15 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" | 01.07.2020 |  |
| 4. | В здании пищеблока расстояние от дымового пожарного извещателя до электрического светильника менее 0,5 метра                                                                                      | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»                 | 01.07.2020 |  |
| 5. | В здании детского сада при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов системы пожарной автоматики до одиночных осветительных проводов менее 0,25 м (фактически совместная прокладка). | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.15.15 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" | 01.07.2020 |  |
| 6. | В здании детского сада над эвакуационным выходом настенный звуковой (речевой) оповещатель располагается расстоянии более 150 мм от                                                                | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном                                                                                                                                                                                     | 01.07.2020 |  |

|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     | потолка до верхней части оповещателя.                                                                                                                      | режиме»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности                                                                                                                                                                              |            |  |
| 7.  | Высота эвакуационных выходов из здания детского сада менее 1,9 метра.                                                                                      | п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.16 СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений                                                                                                           | 01.07.2020 |  |
| 8.  | В помещениях детского сада расстояние от дымовых пожарных извещателей до электрических светильников менее 0,5 метра.                                       | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»                 | 01.07.2020 |  |
| 9.  | На выходе из здания детского сада на веранду на путях эвакуации допускается перепад высот менее 45 см                                                      | п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.28* СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений                                                                                                          | 01.07.2020 |  |
| 10. | В помещении веранды при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов системы пожарной автоматики до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.15.15 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" | 01.07.2020 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель 16 ОНПР по Верещагинскому и Очерскому городским округам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Дряхлов М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2020 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МБОУ «ВОК» Артемова О.В.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2020 г.

