

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а,

телефон/факс 212-42-52, E-mail: gu@ugps.perm.ru)

16 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Верещагинскому и Очерскому городским округам

(617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Советская, 50,

телефон/факс (34254)37039, E-mail: ond16@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 23/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский
образовательный комплекс»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества
и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 16 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским округам Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Пермскому краю Попова Антона Ивановича № 23 от 12 февраля 2020 г.,

(наименование органа ГПН)

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в
период:

“ 19 ” февраля 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

“ 19 ” марта 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

проведена плановая выездная проверка старшим инспектором 16 Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским
округам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Пермскому краю Овчинниковым Иваном Алексеевичем,
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский
образовательный комплекс» территория, здания, помещения (ИНН 5933012300, ОГРН
1205900001515) по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д. Захарята, ул. Клубная, 11
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: Захарова Наталья Владимировна, руководитель
структурного подразделения муниципального бюджетного образовательного учреждения
"Верещагинский образовательный комплекс" Зюкайская школа

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении кладовой отсутствуют пожарные извещатели автоматической сигнализации.	ч. 4 ст. 4, ст.83, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 61 Правил противопожарного режима в	01.07.2020	

		РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г прил. А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».		
2.	В помещении, где размещен приемно-контрольный прибор отсутствует аварийное освещение.	п. 13.14.12 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	01.07.2020	
3.	Не обеспечено восстановление средств огнезащиты для строительных конструкций в связи с окончанием срока огнезащитной эффективности обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания	п. 21 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

МЧС России по Пермскому краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Овчинников И.А.

(подпись)



"19" марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Ольга
(подпись)

"19" марта 2020 г.

Артемова Ольга Валентиновна
директор муниципального
бюджетного образовательного
учреждения "Верещагинский
образовательный комплекс"

(должность, фамилия, инициалы)

Федеральный номер единого «телефона доверия» МЧС России – (495) 400-99-99
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю – (342) 258-40-02