

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а,

телефон/факс 212-42-52, E-mail: gu@ugps.perm.ru)

16 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Верещагинскому и Очерскому городским округам

(617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Советская, 50,

телефон/факс (34254)37039, E-mail: ond16@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 40/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский
образовательный комплекс»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества
и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 16 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским округам Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Пермскому краю Попова Антона Ивановича № 40 от 12 февраля 2020 г.,

(наименование органа ГПН)

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в
период:

“ 19 ” февраля 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

“ 19 ” марта 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

проведена плановая выездная проверка старшим инспектором 16 Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским
округам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Пермскому краю Овчинниковым Иваном Алексеевичем,
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский
образовательный комплекс» территория, здания, помещения (ИНН 5933012300, ОГРН
1205900001515) по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, с. Вознесенское,
ул. Ленина, 38а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: руководитель структурного подразделения
муниципального бюджетного образовательного учреждения "Верещагинский образовательный
комплекс" Вознесенская школа Пепеляева Татьяна Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В подвальном помещении отсутствуют пожарные извещатели автоматической сигнализации.	ч. 4 ст. 4, ст.83, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 61 Правил	01.07.2020	

		противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г прил. А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».		
2.	В помещении, где размещен приемно-контрольный прибор отсутствует аварийное освещение.	п. 13.14.12 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	01.07.2020	
3.	Не предоставлены документы, подтверждающие пожарную опасность материалов, примененных для покрытия полов в коридоре 1-го этажа (линолеума).	п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2020	
4.	Допускается эксплуатация светильников в помещениях подвала со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.	п. 41 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 16 ОНПР по Верещагинскому и Очерскому
городским округам УНПР Главного управления

МЧС России по Пермскому краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Овчинников И.А.

"19" марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"19" марта 2020 г.

Артемова Ольга Валентиновна
директор муниципального
бюджетного образовательного
учреждения "Верещагинский
образовательный комплекс"

(должность, фамилия, инициалы)

Федеральный номер единого «телефона доверия» МЧС России – (495) 400-99-99
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю – (342) 258-40-02